



**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Нижне-Волжское управление Ростехнадзора**

Юридический адрес:

ул. Огарева, д.15, Волгоград, 400074 Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488, ИНН/КПП 3444046034/344501001

Почтовый адрес:

ул. Звездная, д.47, корп.5, Астрахань, 414022, Телефон/Факс: (8512) 47-00-94 E-mail: astrnadzor@mail.ru

414057, г. Астрахань,
ул. Луконина, д.4, к.1.
(место составления акта)

18 ноября 2016г.
дата составления акта
16 : 00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16/26-13

По адресу: 414057, г. Астрахань, ул. Луконина, д.4, к.1.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 25.10.2016г. № 5067/16-РП была проведена плановая выездная
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
проверка в отношении МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2».
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/80часов.

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор *Васильева* Ерёмина Светлана Васильевна «28» октября 2016 г. в 15:00 ч.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Яхьяев Азат Нуриевич – главный государственный инспектор
Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями по Астраханской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Коваленко Наталия Вениаминовна – заместитель
директора по АХЧ, Васильковская Елена Викторовна - заведующая хозяйством. .

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Отсутствует производственная инструкция на кабельные линии - 0,4 кВ.	П.1.8.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
2	Отсутствует производственная инструкция на заземляющие устройства.	П.1.8.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
3	Отсутствует личная инструкция по оказанию первой помощи	П. 1.7.14 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
4	Отсутствует паспорт КЛ-0,4 кВ. от ТП -746 до ВРУ-1	П.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
5	Отсутствует паспорт КЛ -0,4 кВ. от ТП -746 до ВРУ-3	П.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
6	Отсутствует паспорт КЛ -0,4 кВ. от ТП -583 до ВРУ-0,4 кВ.	п.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»

7	Перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации не утверждён руководителем организации	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
8	Перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации не подписан ответственным за электрохозяйство	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
9	В перечне работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации не указано каким персоналом выполняется подготовка рабочего места и работа.	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
10	В перечне работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	П. 8.4. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
11	Перечень защитных средств не соответствует требованиям Правил	П. 1.2.3, Приложение N 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
12	Электроустановки не укомплектованы изолирующая штангой (оперативной или универсальной)	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
13	Электроустановки не укомплектованы указателем напряжения до 1000 В.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»

14	Электроустановки не укомплектованы защитными щитками или очками.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
15	Электроустановки не укомплектованы переносным заземлением.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
16	Электроустановки не укомплектованы инструментом ручным изолирующим.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
17	В паспорте заземляющего устройства ВРУ-0,4 кВ.(гимназия) в исполнительной схеме устройства отсутствуют привязки к капитальным сооружениям, дата ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
18	В паспорте заземляющего устройства ВРУ-0,4 кВ. (детский сад). в исполнительной схеме устройства отсутствуют привязки к капитальным сооружениям, дата ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
19	В паспорте заземляющего устройства пищеблока (гимназия) в исполнительной схеме устройства отсутствуют привязки к капитальным сооружениям, дата ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
20	В графике ремонтов электрооборудования не указаны сроки испытания кабельных линий.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»

21	В графике ремонтов электрооборудования не указаны сроки испытания электропроводки.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
22	В графике ремонтов электрооборудования не указаны сроки испытания заземляющих устройств.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
23	В графике ремонтов электрооборудования не указаны сроки испытания щитов силовых, распределительных, освещения.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
24	На дверце ГРЩ-2 в щитовом помещении отсутствуют надписи назначения присоединений.	П. 1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
25	На дверце ГРЩ-3 в щитовом помещении отсутствуют надписи назначения присоединений.	П. 1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
26	Электропроводка картофелечистки в кухне (детский сад) не закреплена, висит, существует возможность механического повреждения.	П.2.1.52. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
27	Электропроводка овощерезки в кухне (детский сад) не закреплена, висит, существует возможность механического повреждения.	П.2.1.52. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
28	В складе пищеблока (детский сад) используется двухпроводная линия 0,22 кВ. для электроснабжения холодильников.	П.1.1.1,1.7.57. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
29	В гладильном помещении прачечной (детский сад) используется двухпроводная линия 0,22 кВ. для электроснабжения электрооборудования.	П.1.1.1,1.7.57. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»

30	Рабочий по комплексному обслуживанию здания не имеет квалификационную группу по электробезопасности.	П. 2.4. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
31	Ответственный за электрохозяйство не прошёл внеочередную проверку знаний.	П. 1.4.23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
32	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошёл внеочередную проверку знаний.	П. 1.4.23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
33	Рабочий по комплексному обслуживанию здания не имеет удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
34	Ответственный за электрохозяйство не имеет удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
35	Заместитель ответственного за электрохозяйство не имеет удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»

При осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований, установленных законодательством РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности установлено:

1. имеется государственный контракт на поставку электроэнергии №25-820-01432/02411 от


11.01.2016г.;


2. имеется договор теплоснабжения № 1298 от 29.01.2016г.;
3. приборы учёта электроэнергии своевременно поверены (ЦЭ6803В - №№ 53835702126, 538357199978, 53835719913, 53845605325, 53845605497 пломбы госповерки в наличии;
4. прибор учёта тепловой энергии своевременно поверен (теплосчётчик ТСК7 №184742 пломбы госповерки в наличии;
5. имеется энергетический паспорт Рег. № 669-2012, ООО «ТэТа», Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Региональное энергетическое объединение».
6. разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 г.г.;
7. приказом от 01.07.2016г. назначен ответственный за реализацию вопросов энергосбережения.

- выявлены несоответствия сведений о содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор




А.Н. Яхьяев

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Представитель МБОУ г. Астрахани Гимназия №2 от 11.11.2016г. №1 Васильковская Елена Викторовна.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » ноября 2016 г.


подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)