



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
НИЖНЕ - ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/26- 13

«18» ноября 2016г.

414057, г.Астрахань,
ул. Луконина, д. 4, к.1.
(место составления предписания)

На основании акта проверки № 16/26-13 от «18» ноября 2016г., руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Нижне - Волжское управление Ростехнадзора предписывает: МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2».
(наименование юр. лица, индивидуального предпринимателя в отношении которого проводилась проверка)

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Составить производственную инструкцию на кабельные линии - 0,4 кВ.	П.1.8.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
2	Составить производственную инструкцию на заземляющие устройства.	П.1.8.7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
3	Обеспечить работников личной инструкцией по оказанию первой помощи	П. 1.7.14 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
4	Составить паспорт КЛ-0,4 кВ. от ТП -746 до ВРУ-1	П.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.

5	Составить паспорт КЛ -0,4 кВ. от ТП -746 до ВРУ-3	П.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
6	Составить паспорт КЛ -0,4 кВ. от ТП -583 до ВРУ-0,4 кВ.	п.2.4.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
7	Утвердить руководителю организации перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации.	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	18.02.2017г.
8	Подписать ответственному за электрохозяйство перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации.	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	18.02.2017г.
9	В перечне работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации указать каким персоналом выполняется подготовка рабочего места и работа.	П. 8.1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	18.02.2017г.
10	В перечень работ разрешённых к производству в порядке текущей эксплуатации внести указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	П. 8.4. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	18.02.2017г.
11	Составить перечень защитных средств согласно нормативным требованиям.	П. 1.2.3, Приложение N 8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.


12	Электроустановки укомплектовать изолирующей штангой (оперативной или универсальной)	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.
13	Электроустановки укомплектовать указателем напряжения до 1000 В.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.
14	Электроустановки укомплектовать защитными щитками или очками.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.
15	Электроустановки укомплектовать переносным заземлением.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.
16	Электроустановки укомплектованы инструментом ручным изолирующим.	Приложение N 8 к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждённой Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261	18.02.2017г.
17	В паспорте заземляющего устройства ВРУ-0,4 кВ.(гимназия) указать привязки к капитальным сооружениям, дату ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
18	В паспорте заземляющего устройства ВРУ-0,4 кВ.(детский сад) указать привязки к капитальным сооружениям, дату ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.

19	В паспорте заземляющего устройства пищеблока (гимназия) указать привязки к капитальным сооружениям, дату ввода в эксплуатацию.	П. 2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
20	В графике ремонтов электрооборудования указать сроки испытания кабельных линий.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
21	В графике ремонтов электрооборудования указать сроки испытания электропроводки.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	18.02.2017г.
22	В графике ремонтов электрооборудования указать сроки испытания заземляющих устройств.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	18.02.2017г.
23	В графике ремонтов электрооборудования указать сроки испытания щитов силовых, распределительных, освещения.	П. 3.6.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N	18.02.2017г.
24	На дверце ГРЩ-2 в щитовом помещении выполнить надписи назначения присоединений.	П. 1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
25	На дверце ГРЩ-3 в щитовом помещении выполнить надписи назначения присоединений.	П. 1.8.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
26	Электропроводку картофелечистки в кухне (детский сад) выполнить в соответствии с требованиями Правил.	П.2.1.52. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	18.02.2017г.
27	Электропроводку овощерезки в кухне (детский сад) выполнить в соответствии с требованиями Правил.	П.2.1.52. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	18.02.2017г.
28	В складе пищеблока (детский сад) линию 0,22 кВ. для электроснабжения холодильников выполнить в соответствии с требованиями Правил.	П.1.1.1,1.7.57. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	18.02.2017г.

29	В гладильном помещении прачечной (детский сад) линию 0,22 кВ. для электроснабжения электрооборудования выполнить в соответствии с требованиями Правил.	П.1.1.1,1.7.57. Правила устройства электроустановок, 7 изд.	18.02.2017г.
30	Рабочему по комплексному обслуживанию здания пройти проверку знаний правил работы в электроустановках.	П. 2.4. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок утверждённых приказом Минэнерго от 24.07.2013г. №328н и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593	18.02.2017г.
31	Ответственному за электрохозяйство пройти внеочередную проверку знаний.	П. 1.4.23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
32	Заместителю ответственного за электрохозяйство пройти внеочередную проверку знаний.	П. 1.4.23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждённые 13.01.2003г. №6 и зарегистрированные в Минюсте 22 января 2003 г. N 4145	18.02.2017г.
33	Рабочему по комплексному обслуживанию здания после проверки знаний выдать удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	18.02.2017г.
34	Ответственному за электрохозяйство после внеочередной проверки знаний выдать удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	18.02.2017г.
35	Заместителю ответственного за электрохозяйство после внеочередной проверки знаний выдать удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках нового образца.	П.33 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 года N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"	18.02.2017г.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор
отдела госэнергонадзора и надзора за ГТС
по Астраханской области _____



А.Н. Яхьяев

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Представитель МБОУ г. Астрахани
Гимназия №2 от 11.11.2016г. №1 _____

Е.В.Васильковская